

# **POLITIEVERORDENING**

## **Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit**

### **Deel 1: Toepassingsgebied**

De politieverordening dient nageleefd te worden bij het gebruik van occasionele installaties met gas en/of elektriciteit zonder onderscheid of deze installatie zich bevindt op openbaar- of op privéterrein, in open lucht of in een inrichting.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

#### **occasionele installaties**

- tijdelijke installaties met gas en/of elektriciteit die ten hoogste 6 maanden op eenzelfde plaats gevestigd blijven
- voorbeelden ( niet limitatieve opsomming )  
kip aan 't spit, pannekoekenkraam, pittakraam, hamburgerkraam, marktswagen, tijdelijke keukens, enz.

#### **batterij van gasflessen**

twee of meer gasflessen of ten minste twee groepen van gasflessen die onderling verbonden zijn

#### **binnenleiding**

de leidingen die de uitlaat van de dienstkraan verbinden met de ingang van het (de) verbruikstoestel(en)

#### **DN**

Symbool voor nominale diameter uitgedrukt in mm.

#### **eerste ontspanner**

verlagen van de uitgangsdruk van het opslagrecipiënt door middel van een drukregelaar (ontspanner) die de druk van de gasfles of de flessenbatterij in één bewerking reduceert naar de nominale werkdruk van het verbruikstoestel (zoals op de kenplaat vermeld door de fabrikant)

#### **gasfles**

recipiënt voorzien van een dienstkraan en bestemd om vloeibaar gemaakt petroleumgas te bevatten

#### **gasinstallatie**

het geheel van de binnenleiding en de aangesloten verbruikstoestellen inbegrepen de voorzieningen die nodig zijn voor een goede en veilige werking van deze toestellen, met name de toevoer van de verbrandingslucht, de ventilatie en de afvoer van de verbrandingsproducten

#### **hoogste werkdruk ( MOP-Maximum Operating Pressure )**

hoogste druk in een leiding geëxploiteerd overeenkomstig de wettelijke bepaling

**knelfitting en toebehoren**

Fitting of toebehoren waarbij de verbinding verwezenlijkt wordt door het samendrukken van een metalen knelring op de buitenwand van de buis bij middel van een aangepaste losse moer.

**Leidingen**

Het geheel van buizen en toebehoren. De toebehoren omvatten de verbindingen, de kranen, de drukregelaars en de controletoeestellen.

**LPG**

Engelse letterwoord voor “liquefied petroleum gas”, vloeibaar gemaakt petroleumgas.

**Omschakelaar**

Al dan niet automatisch werkende inrichting die de koppeling toelaat bij het gebruik van meerdere gasflessen en daarbij de omschakeling van de gastoevoer mogelijk maakt van de ene naar de andere fles of flessenbatterij.

**Ontspannen gas**

Gas waarvan de max. druk na ontspanning 5 bar is.

**Ontspanning**

Bij middel van een drukregelaar verlagen van de inlaatdruk naar een begrensde uitlaatdruk.

**Persfitting en toebehoren**

Fitting of toebehoren in koper uitgerust met een elastomeren o-ring die op een niet demonteerbare wijze op de buitenwand van de koperen buis samengedrukt wordt.

**sectioneerkraan**

kraan die toelaat een gedeelte van de installatie af te zonderen

**stopkraan**

kraan van de installatie, die onmiddellijk voor een verbruikstoestel geplaatst is

**tweede ontspanning**

verlagen van de uitgangsdruk van de 1<sup>ste</sup> drukregelaar naar de werkdruk van de verbruikstoestellen door middel van een drukregelaar die de uitgangsdruk van de 1<sup>ste</sup> drukregelaar reduceert naar de werkdruk van de verbruikstoestellen.

**verbruikstoestel**

met gas gevoed toestel dat op de binnenleiding is aangesloten

De toestellen worden gerangschikt

-in typen, volgens de uitvoering van de afvoer van de verbrandingsproducten en de verbrandingsluchttoevoer

-in categorieën volgens het (de) gebruikte gas(sen)

**type R<sub>HT</sub>- weerstand tegen hoge temperatuur**

het in staat zijn van een leidingonderdeel, toestel of verbinding om bij blootstelling aan een thermisch programma, zijn dichtheid te behouden

## **Deel 2 : Veiligheidsvoorschriften voor installaties op basis van elektriciteit.**

### **1 Algemeen**

- 1.1 De volledige elektrische installatie met al zijn verbruikers moet voldoen aan de algemene bepalingen en richtlijnen opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- 1.2 De volledige elektrische installatie moet gekeurd worden door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) en dit volgens de periodiciteit opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Met uitzondering van één tijdelijke installatie welke aangesloten wordt op een huishoudelijke installatie door middel van een verlengsnoer met maximale lengte van 50 meter, op één stopcontact. Deze huishoudelijke installatie moet beveiligd zijn door een automatische differentieelschakelaar van maximum 300mA Ampère én een zekering van maximum 16 Ampère of een automaat van 20 Ampère. Deze tijdelijke installatie moet niet gekeurd worden door een EDTC.
- 1.3 De inplanting van de warmte -en/of verlichtingsbronnen moet zodanig zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingseenheden mogen niet met papier -of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld.
- 1.4 De elektrische bekabeling moet op degelijke wijze worden geïsoleerd en mag enkel aan kramen, tenten, woonwagens of andere voertuigen en constructies worden bevestigd door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
- 1.5 Een positief keuringsverslag van EDTC moet overgemaakt worden aan de Brandweer Gent, Openbare Veiligheid, voor de ingebruikname van de volledige installatie en zijn verbruikers.
- 1.6 Eventueel voorkomende bemerkingen moeten weggewerkt worden voor de ingebruikname van de volledige installatie en zijn verbruikers.

## **Deel 3 : Veiligheidsvoorschriften voor installaties op basis van vloeibaar gemaakte petroleumgassen en aardgas.**

### **3.1. Algemeen**

- 3.1.1 De normen NBN D 51-003, NBN D 51-004 (voor aardgas) en NBN D 51-006 (voor LPG) blijven onverminderd van toepassing.
- 3.1.2 Het is verboden een verbruikstoestel te voeden vanuit een recipiënt dat ook gebruikt wordt voor het aandrijven van een motor.
- 3.1.3 De installatie dient voor de 1<sup>ste</sup> ingebruikstelling en daarna jaarlijks gecontroleerd te worden door een EDTC op dichtheid en conformiteit met de geldende normen.  
Een positief keuringsverslag moet overgemaakt worden aan de Brandweerdienst Gent – Openbare Veiligheid.
- 3.1.4. Ieder verbruikstoestel moet:
- een CE-markering bezitten
  - bestemd zijn voor België
  - ontworpen zijn voor de gassen van de 2<sup>de</sup> ( aardgassen ) of 3<sup>de</sup> familie ( vloeibaar gemaakte petroleumgassen )
  - geschikt zijn voor de aanwezige toevoer van verbrandingslucht en geschikt zijn voor het aanwezige afvoerkanaal voor de verbrandingsproducten
- 3.1.5 Eventueel voorkomende inbreuken moeten weggewerkt worden voor de ingebruikname van de installatie.
- 3.1.6 De installatie moet door een vakbekwaam persoon worden uitgevoerd.

### **3.2 Vloeibaar gemaakte petroleumgassen ( butaan, propaan, LPG-gassen)**

#### **3.2.1 Gasflessen**

- Volle flessen moeten voorzien zijn van een zegel, die geplaatst is aan de uitgang van de kraan en die identificeerbaar is door de vermelding van de code van het vulcentrum dat de vulling heeft verzekerd.
- Elke fles moet geëtiketteerd zijn. Op het etiket dient de naam van de verdeler te staan, de hoeveelheid gas en de benaming van het gas.
- De datum van de laatste fleskeuring dient aanwezig te zijn op de gasfles (afhankelijk van het type is dit 10 of 15 jaarlijks).

#### **3.2.2 Opslag van gasflessen**

- De recipiënten moeten in open lucht worden geplaatst. Zij mogen evenwel in een daartoe voorziene “afgesloten” ruimte worden geplaatst (vb. marktkraam, technische ruimte) indien er een onderverluchting is voorzien over 2 % van de oppervlakte van de bodem met een minimum van 100 cm<sup>2</sup>.
- De recipiënten moeten opgeslagen worden in een gasflessenkast voor buitenopstelling van gasflessen. Zo worden de flessen fysisch en visueel afgesloten van het publiek.
- De recipiënten moeten door het gebruik van een gasflessenkast beschermt zijn tegen de inwerking van de zonnestralen of de inwerking van iedere andere warmtebron.

- De recipiënten moeten "staande" gestockeerd worden. Voldoende voorzorgsmaatregelen tegen omkantelen moeten worden genomen.
- De lege flessen moeten fysisch gescheiden worden van de volle flessen.
- Enkel de daghoeveelheid van maximum 130 kg gas mag aanwezig zijn in de inrichting, met uitzondering van de vaste LPG-installaties.
- De lege recipiënten mogen maximaal 24 uur in de inrichting gestockeerd worden.
- De recipiënten mogen niet geworpen of hardhandig gehanteerd worden.
- Na het gebruik en vóór alle vervoer, moeten alle recipiënten (ook de lege) luchtdicht gesloten worden
- De recipiënten dienen op minstens 3 meter afstand te staan van kelderopeningen, rioolmonden en andere lager gelegen delen zodanig dat ontsnapte gassen zich niet kunnen verzamelen
- De recipiënten en zijn verbruikers moeten op minimum 4 meter staan van de beglaasde gevel(s) van de omliggende gebouwen

### **3.2.3 Vullen van recipiënten**

- Het vullen van verplaatsbare recipiënten met een inhoudsvermogen van minder dan 300 liter mag alleen gebeuren in inrichtingen speciaal ontworpen en uitgerust voor deze activiteit
- Verplaatsbare recipiënten, tankwagens inbegrepen, mogen niet aangewend worden voor het vullen met vloeibaar handelspropan, vloeibaar handelsbutaan of LPG, van om het even welk recipiënt met een inhoudsvermogen dat groter is dan 1 liter en kleiner dan 300 liter

### **3.2.4 Ontspanner**

- De ontspanner moet geschikt zijn voor het aangewende gas.
- Het is verboden een ontspanner te verwarmen door middel van een vlam.
- De eerste ontspanner bevindt zich steeds op het gasrecipiënt.  
( uitzondering: batterij-installaties cfr 3.2.6 )
- Bij gebruik van meerdere verbruikstoestellen moet er een tweede ontspanning gebeuren, ofwel een tweede ontspanner voor ieder verbruikstoestel, ofwel een algemene ontspanner vooraf gegaan door een afsluitkraan

### **3.2.5 Gasleidingen**

#### **3.2.5.1 Algemeen voor ontspannen gas**

- Vaste leidingen in staal of koper  
Volgende verbindingen zijn toegelaten:
  - a) gelaste verbindingen voor stalen leidingen
  - b) geschroefde verbindingen voor stalen leidingen met dichtingsmateriaal
  - c) driedelige koppeling met conische sluiting
  - d) hardsolderen ( smeltpunt > 450 °C ) voor koperen leidingen
  - e) knelfittingen voor koper tot Ø 28 mm
  - f) persfittingen voor koper tot Ø 28 mm (Ø 28 mm, dikte buis 1,5 mm )
- De verbindingen moeten aangepast zijn aan de leidingen
- Metalen slangen R<sub>HT</sub> ( bestand tegen 670 °C ) en maximum lengte 2 m
- Afwijkingen  
Voor bv. beurzen, kramen, gebruik van gasrecipiënten in open lucht –  
Langere metalen slangen type R<sub>HT</sub> ( bestand tegen 670 °C ) toegelaten mits aflevering van een conformiteitsattest van de fabrikant
- De leidingen moeten zoveel mogelijk zichtbaar geplaatst worden

- Enkel hardsoldeer- en lasverbindingen mogen ingewerkt worden
- De leidingen en toebehoren moeten gemaakt zijn volgens een code van de goede praktijk

#### 3.2.5.2 Algemeen voor niet-ontspannen gas ( vb. gasflessenbatterij )

- Naadloze stalen buizen, koperen buizen of flexibels speciaal voor niet ontspannen gas ( = hoge druk – fabrieksklaar )
- Knelfittingen en persfittingen zijn niet toegelaten voor niet-ontspannen gas

#### 3.2.5.3 Aansluiten van de toestellen ( ontspannen gas )

- metalen slangen R<sub>HT</sub>
- elastomeren slangen, lengte maximum 2 m, type ontspannen gas
  - deze elastomeren slangen zijn om de 5 jaar te vervangen
  - spanbanden van het geschikte type zijn toegelaten voor de verbindingen
- de leiding moet uit één ononderbroken stuk bestaan

#### 3.2.6 Afsluiters

- Voor ieder verbruikstoestel moet er een stopkraan staan, die gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij een batterij-installatie moet een afsluiter of omschakelaar voor de eerste ontspanner geplaatst worden. Hierdoor worden de leidingen niet geledigd bij het vervangen van een lege fles door een volle fles.

### **3.3 Aardgas**

#### **3.3.1 Verbindingen en hulpstukken**

- Volgende verbindingen zijn toegelaten:
  - a) gelaste verbindingen voor stalen leidingen
  - b) geschroefde verbindingen voor stalen leidingen met dichtingsmateriaal
  - c) driedelige koppeling met conische sluiting
  - d) hardsolderen (smeltpunt > 450 °C) voor koperen leidingen
  - e) knelfittingen voor koper tot Ø 28 mm
  - f) persfittingen voor koper tot Ø 28 mm (Ø 28 mm, dikte buis 1,5 mm )
- De verbindingen moeten aangepast zijn aan de leidingen
- Hulpstukken moeten van het type R<sub>HT</sub> (bestand tegen 670°C) zijn.

#### **3.3.2 Leidingen**

- De leidingen voor vaste installaties moeten vervaardigd zijn uit staal of koper.
- De leidingen moeten zoveel mogelijk zichtbaar geplaatst worden.
- Enkel hardsoldeer- en lasverbindingen mogen ingewerkt worden
- Bij de aftakking van de vaste installatie naar een occasioneel verbruikstoestel moet een sectioneerkraan worden geplaatst..

#### **3.3.3 Aansluiting verbruikstoestel**

- Voor ieder verbruikstoestel moet een stopkraan geplaatst zijn die gemakkelijk bereikbaar is.
- De aansluiting moet gebeuren met vaste leidingen, metalen slang R<sub>HT</sub> lengte maximum 2 m of elastomeren slang lengte maximum 2 m met KVVG-markering met 2 losse wartelmoeren

## **Deel 4: Sancties**

Bij elke inbreuk welk een acuut gevaar betekent voor de openbare veiligheid, wordt een tijdelijk verbod tot ingebruikname van de occasionele installatie tot het moment van hercontrole bevolen.

Om de tijdelijke sluiting op te heffen, dient bij deze hercontrole aan alle voorwaarden opgenomen in de politieverordening voldaan te zijn, hetgeen wordt vermeld in een positief evaluatieverslag.